

电梯维保技术规格书

一、项目名称：电梯维保

二、维保数量、周期：4台、半月/次，共计3年

三、电梯基本参数：

制造单位	上海崇友电梯有限公司	使用地址	宿舍楼北梯
规格型号	GF200HS	额定速度	1.5m/s
额定载重	800KG	控制方式	集选
层站数量	12层12站12门	曳引形式	2:1

制造单位	上海崇友电梯有限公司	使用地址	宿舍楼南梯
规格型号	GF200HS	额定速度	1.5m/s
额定载重	800KG	控制方式	集选
层站数量	11层11站11门	曳引形式	2:1

制造单位	上海崇友电梯有限公司	使用地址	培训楼北梯
规格型号	GF200HS	额定速度	1.0m/s
额定载重	1000KG	控制方式	集选
层站数量	6层6站6门	曳引形式	2:1

制造单位	上海崇友电梯有限公司	使用地址	培训楼南梯
规格型号	GF200HS	额定速度	1.0m/s
额定载重	1000KG	控制方式	集选
层站数量	6层6站6门	曳引形式	2:1

四、具体要求：

1、维保单位需具备曳引与强制驱动电梯维保资质，应当持有特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证。

2、维保单位需提前在维保设备当地技术监督局办理备案手续。

3、维保单位需按照《特种设备安全监察条例》、GB/T 18775-2002《电梯维修规范》等国家标准进行维护保养。按《电梯定期维保工作项目单》规定进行半月维保项目（32项），至少15日进行一次，季度维保项目（45项），至少90日进行一次，全年维保项目（77项），一年一次，并按时填写保养记录。

4、维保单位提供全天24小时紧急救援服务和故障维修服务。接到客户电梯困人电话后30分钟到达现场。

5、提供每年一次的全面安全测试，测试所有安全装置，确保电梯安全运行，并保证质监局安全项目检测合格。

6、为甲方提供维保所需的电梯配件及油料。电梯配件及油料必须是正规厂家生产，有合格证，保证质量。（费用甲方承担，乙方负责更换。）

7、该维保项目包含电梯的年度检验（在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，代表使用单位办理报检手续，并督促特检院按时检验，出具检测报告，包含期间所发生的检测费用）以及限速器校验及费用。

中煤河南新能开发有限公司

2023年12月15日

