

技 术 参 数

印刷品名称：新登煤业主通风机房巡回检查记录

规格尺寸：A4 大小，70g,100 张/本，带牛皮纸封面，上下翻页。



包峰

新登煤业主通风机房巡回检查记录

年 月 日 班次: 值班人:

巡回地点	巡视内容	巡视时间及巡检情况确认			
值班室	通讯、照明系统是否正常				
	安全工器具是否齐全完好、检验不超期				
	在线检测监控系统显示各项数据是否正常				
	电池柜各种显示是否正常				
	PLC柜各种指示显示是否正常				
配电室	各配电柜的外形是否完好、有无异常声音				
	各仪表、指示灯显示是否正常				
	直流屏柜各种指示显示是否正常				
	各种牌板是否齐全整洁				
	联络柜的断路器是否断开, 小车是否在实验位				
	变频柜各种指示显示是否正常				
主通风机	风机机体有无漏风和剧烈震动				
	风机运转声音是否正常				
	风机电缆连接是否正常				
	风机外观是否正常完整				
	风机各部位固定螺丝是否紧固				
	风机下是否有杂物及积水、冰冻现象				
	风机接地是否牢靠				
	机体下部排水是否畅通				
	风机自动注油箱是否完整				
防爆门	防爆门外观及钢丝绳是否完好				
	是否密闭无漏风现象				
风门	各风门开关是否完整及指示是否正常				
	各风门电机是否完好				
	立式百叶窗风门是否处于工作位置				
	水平风门是否关闭到位				
	立式推拉风门是否处于打开状态				
安全环境及其它	各处的消防器材是否有效齐全				
	检修侧风口的门是否完好, 是否关闭到位				
	防洪沟是否畅通				
	专区及各种设施、设备卫生情况是否良好				

注: 要求每2小时巡回检查一次, 根据巡视内容情况, “是”打“√”, “否”打“×”