

变电所巡回检查记录

地点：

日期：

班次：

巡检人员：

序号	巡检项目	巡检标准	巡回检查时间					存在问题及处理结果	备注
1	高爆开关	电压：电流显示正常，电压在5700-6300V之间，电流不超过整定值，接线完好，符合防爆要求							
2	低压开关	电压：电流显示正常，电压在594-762V之间，电流不超过整定值，接线完好，符合防爆要求							
3	接地装置	接线紧固，无松动，无锈蚀；接地线截面符合要求							
4	变压器	声音正常，无异常声响，（温度正常）温度不超过85℃，各螺栓紧固，无松动							
5	电缆	悬挂整齐，外观无破损，标识清晰							
6	消防设施	消防设施齐全完好，灭火器压力表指针在绿色区域							
7	绝缘用具	绝缘用具完好，无破损，在检验合格有效期内							
8	硐室文明卫生	硐室无杂物，干净整洁							

