

钢管转角塔技术参数及要求

- 1、钢管杆材质为 Q345 镀锌材，单回路；30-60 度转角；电压等级 35kV；呼高 18 米；导线使用范围：240/30；档距>300 米；地桩>6 米。
- 2、分段连接处均需设有脚蹬和安全带挂环。
- 3、钢管杆须符合 DL/T646-1998 输电线路钢管杆制造技术条件。
- 4、供应商须具备热镀锌生产能力。
- 5、供货商提供 2022 年至今，至少 2 份国网电力公司销售业绩合同。
- 6、供应商具有有效的质量管理体系认证证书。
- 7、供应商需提供杆塔检验报告一份。



永皓电厂

20024 年 4 月 15 日

