

关家崖煤矿 35KV 变电站配件技术参数

一、配套主机

序号	产品名称	产品型号	配套主机名称	主机型号	主机厂家	备注
1	SVC 智能控制 器	SVC-MCR-V3	磁控电抗器控 制屏	MCR	正泰电气股 份有限公司	
2	光纤发送器	MCR-OPT-D12	磁控电抗器控 制屏	MCR	正泰电气股 份有限公司	
3	光纤接收器	MCR-DIR-D24	磁控电抗器控 制屏	MCR	正泰电气股 份有限公司	
4	TWHX-II 消弧 线圈自动跟踪 补偿装置微机 控制器	TWHX-II	消弧线圈自动 跟踪补偿装置 控制屏	WKP-II	唐山拓为电 气有限公司	
5	交流监控单元	LSK6	直流充电屏	GZW100	许继电气股 份有限公司	

二、主要技术要求

- 1、控制器及其他配件必须与原厂配件具有良好的互换性，保证设备使用。
- 2、设备到矿后由中标方负责安装调试，质保期内设备若出现问题，中标方接到矿方通知后需及时答复，应在 24 小时内到达现场进行处理。

山西兴县华润联盛关家崖煤业有限公司

二〇二三年十二月十二日

王增 12/12