

中煤永城能源开发有限公司
中煤永城 2×1000MW 高效超超临界
机组工程可研深度修编服务项目
询 价 文 件

询价人：中煤永城能源开发有限公司

2024 年 1 月

第一章 询价内容

一、项目名称

中煤永城2×1000MW 高效超超临界机组工程可研深度修编服务项目

1. 项目基本概况

2. 询价范围：中煤永城火电厂 2×1000MW 高效超超临界机组项目，装机规模为 2×1000MW，位于河南永城市（区域位置以发包人通知为准），本次招标范围包含中煤永城火电厂 2×1000MW 高效超超临界机组项目工程可行性研究深度修编，包含但不限于以下内容：

（1）收集场址区区域工程地质及地震资料；收集工程所在地区自然条件、对外交通运输情况、社会经济概况及发展规划；收集工程所在地的主要建筑材料、价格情况和有关造价指标、优惠政策等；

（2）收集电力系统现状及发展规划、电网地理接线图、送受电端地区的国民经济及社会发展状况、能源资源概况等资料，对受电端地区负荷进行预测分析，结合河南受电端负荷及新能源发电特性提出机组深度调峰方案；

（3）负责本项目地形图测量，满足可行性研究阶段设计需求，范围及深度要求满足国家有关法律、法规、规范、规程、规定、标准及主管审批部门的要求；

（4）负责本项目工程地质勘察与评价，地质勘察满足可行性研究阶段有关的法律、法规、规范、规程、规定、标准及主管部门等要求；

（5）按国家《火电发电厂可行性研究报告内容深度规定》（DL/T5375-2018）要求编制可行性研究报告；

(6) 编制主机选型及主要技术条件专题报告、三大主机招标技术规范书、水文气象资料报告等技术性专题报告，按期提交满足要求的技术成果；

(7) 负责本项目场址范围敏感性因素识别及排查，包括但不限于自然保护区、风景名胜区、生态红线、文物保护区、军事影响区、林地、基本农田、基本草原、压覆矿产等敏感性因素；

(8) 协助业主单位办理有关前期要件，包括但不限于配合完成规划选址、土地预审、环保、水保、林地、压覆矿、地灾评估、安全预评价、节能评估、军事、文物、社会稳定评价、临时用地复垦、勘测定界及土地报件等各项专题报批工作。

(9) 编制本项目的深度修编的可行性研究报告、地质勘察报告、主机选型及主要技术条件专题报告、三大主机招标技术规范书等。

(10) 协助业主方组织第三方（中国国际工程咨询公司或电力规划设计总院）对可行性研究报告进行审查，并出具相关审查意见和报告。

3. 项目实施地点：河南省永城市(具体位置以发包人指定为准)。

4. 承包方式：固定总价承包，含增值税（税率 6%）。

5. 合同签订及服务期限：

(1) 自合同协议书签订后，15 日历天内向业主提交深度修编可行性研究报告初稿、地质勘察报告、主机选型及主要技术条件专题报告、三大主机招标技术规范书、水文气象资料报告、地形图；

(2) 在通过业主组织的专家评审后 15 日历天内完成修改提交可行性研究报告送审稿；

(3) 在通过行政主管部门的评估审查后 15 日历天内提交最终成果文件（深度修编的可行性研究报告）及相关附件。

(4) 各专题报告按业主或主管部门委托的评审专家意见及时修改完善，计入编制期限且不超可行性研究编制合同工期；

(5) 协助业主办理相关审批手续的时间不计入编制期限。

6. 结算方式：合同签订后，出具可研最终版，付款 50%，可研通过第三方审查后付款 50%。（成交方向询价人提交增值税专用发票后 20 个工作日内付款）

7. 费用包含不限于：可行性研究报告深度修编；配合可行性研究报告审查等。

二、投标单位资质及业绩要求

本项目实行资格后审，投标人应同时满足下列资格和业绩要求：

1. 具备合法有效的营业执照。

2. 满足以下（1）、（2）项资质要求之一：

（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质和工程勘察（岩土工程、工程测量、水文地质勘察）专业甲级资质。

（2）具有建设行政主管部门颁发的工程设计电力行业甲级资质和工程勘察（岩土工程、工程测量、水文地质勘察）专业甲级资质。

3. 投标人须同时具有以下类似业绩：

投标人自 2014 年 1 月 1 日至投标截止日止，具有已完成 2 台单机容量 1000MW 级（或以上）超超临界燃煤发电机组项目的可研或初设或施工图设计或勘察设计业绩（以可研或初设或施工图设计或勘察设计的完成时间为准，同一个单位完成同 1 台机组的可研、初设、施工图设计及勘察设计中两项及以上的只能算 1 台业绩）。【须提供合同（至少包含合同首页、签署页等显示合同主要信息的关键页，价格部分可隐去）、完成时间须提供完工验收证明（或业主证明）等相关

证明文件】。

4.本次招标不接受联合体投标。

三、下载采购文件事宜

（一）获取方式

1. 获取时间：2024-1-8 13:00:00----2024-1-10 12:30:00(北京时间)

2. 获取途径：登陆中煤易购采购一体化平台
(<http://ego.chinacoal.com>) 下载，不接受其他方式获取。

（二）获取流程

1.注册

报价响应人登陆网站（<http://ego.chinacoal.com>）填写企业信息，提交注册为供应商，预审单位选择“中煤宣城发电有限公司”，审核通过的报价响应人方可报名参与，报名通过后方可购买采购文件，请合理安排注册时间。

注册审核：18993124860 宋生金

2.文件下载

支付成功后，即视为采购文件已售出，报价响应人可自行下载采购文件电子版，询价人不再提供纸质采购文件。

3.帮助

如需帮助，请登陆中煤易购采购一体化平台网站首页“帮助中心”。

4.其他

采购全流程信息发布和联络以注册时填写的信息为准，报价响应人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责，并自行承担信息有误导致的一切后果。

（三）平台在线咨询联系方式

客服电话：010-84293331

（四）询价人联系方式

18993124860 宋生金

四、开报价时间、地点

截止/开报价时间：2024-1-10 14:30:00。

截止 / 开 报 价 地 点：中煤易购采购一体化平台
(<http://ego.chinacoal.com>)。

五、报价响应文件的递交

在中煤易购采购一体化平台（<http://ego.chinacoal.com>）提交。不接受其他提交方式。逾期递交或不符合规定的报价响应文件恕不接受。

六、发布公告的媒介

此公告在中煤易购采购一体化平台（<http://ego.chinacoal.com>）发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，询价人不予承担责任。

第二章 技术规范书

中煤永城 2 × 1000MW 高效超超临界机组
可研深度修编服务项目

技术规范书

编制：

审核：

批准：

中煤永城能源开发有限公司

2024 年 1 月 3 日

目 录

..... 8

..... 10

.....10

.....20

**中煤永城 2×1000MW 高效超超临界机组
可研深度修编技术规范书**

一、总则

1.本技术规范书仅适用于中煤永城 2×1000MW 高效超超临

界机组可研深度修编服务采购项目，它提出了该项目的工作概况、工作要求、验收等面的技术服务要求。

2.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标人应保证提供符合本技术规范书的相关服务。

3.如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在“技术规范偏差表”中加以详细描述。

4.投标人须执行本技术规范书所列标准。本技术规范书中未提及的内容均满足或优于本技术规范书所列的国家标准、国际标准、国家电力行业标准和技术监督方所采用的有关标准，有矛盾时，按较高标准执行。

5.投标人自 2015 年 1 月 1 日至投标截止日止，具有已完成 2 台单机容量 1000MW 级（或以上）超超临界燃煤发电机组项目的可研或初设或施工图设计或勘察设计业绩（以可研或初设或施工图设计或勘察设计的完成时间为准，同一个单位完成同 1 台机组的可研、初设、施工图设计及勘察设计中两项及以上的只能算 1 台业绩）。【须提供合同（至少包含合同首页、签署页等显示合同主要信息的关键页，价格部分可隐去）、完成时间须提供完工验收证明（或业主证明）等相关证明文件】。

6.本服务技术规范书经投标人、招标人双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

7.投标人应根据招标人提供的技术要求规定的内容进行提供。

8.不征得招标人的同意，投标人不得更改服务的性能，不得降低服务技术要求的指标。

9.本项目所涉及的所有技术资料、光盘、软件的所有权为招标方，在项目执行中形成的技术成果为双方共有,招标方为第一所有权人,未经招标方同意，投标方不得将本项目直接相关的成果公开发表、申请专利或科技成果。

10.本服务技术规范书未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

二、项目概况

1.项目名称：中煤永城 2×1000MW 高效超超临界机组工程；

2.项目建设规模：建设规模为 2×1000MW 高效超超临界深度调峰燃煤发电机组，同步建设脱硫、脱硝、除尘等装置。

3.建设单位：中煤永城能源开发有限公司；

4.建设地点：河南省商丘永城市老城区城南产业集聚区；

5.计划开工投产日期：项目计划 2024 年 9 月开工，于 2026 年 9 月投产。

三、项目主要内容

（一）编制方案

编制项目的可行性研究报告（含勘测、设计等）及协助完成相关评审。报告编制需满足国家现行的法律、法规及电力行业最新规定要求，并通过电规总院对报告的评审。新建项目所有可行性研究阶段的勘察设计、相关技术服务工作等均属于成交人的报价范围，至少应包括但不限于以下内容：

1.可行性研究报告

1.1 对招标方委托和外委项目的技术汇总、协调、配合工作。

1.2 按照《火力发电厂可行性研究报告内容深度规定》(DL/T 5375-2018)及相关行业法规、标准的现行规定和要求,完成项目可行性研究报告编制,论证本项目建设的必要性和可行性。

1.3 做好可研全过程设计任务的勘测工作和服务工作,执行工程技术标准及规程规范,环保、消防、劳动安全、职业卫生等要满足相关法律、规范。论证电厂工程水量平衡设计方案,核实实际勘探煤质资料情况,并根据核实后的燃料热值确定的煤量需求、堆煤场、灰场的库容,对用地面积方案等进行论证优化。

1.4 提出建议厂址方案,统筹考虑项目特点,论证电厂整体布局、公用设施的布置,优化电厂的总平面图。

1.5 进行装机方案研究(包括脱硫及脱硝内容、考虑综合能源供应要求)、财务分析、投资估算编制,编制可行性研究报告及项目核准有关文件、负责电厂的总体规划及接口协调工作,配合招标方进行调研、收资工作。

1.6 参加可研审查以及根据审查结论进行可行性研究报告的修改工作,完成可研阶段勘测、编制报告、负责收口、最终形成可行性研究报告。并编制项目申请报告。

1.7 本次服务范围还包括电厂含电力市场需求分析,负荷水平预测,负荷特性分析,电源建设规划,电力电量平衡计算等。

2.可研报告中针对如下内容,应有优化方案设想(包含但不限于以下内容):

2.1 智慧电厂的具体专项方案设想,含数字化、智能化的措施,全厂定员人数不超 200 人。

2.2 总平面布置规划优化方案设想，包含厂区竖向布置。

2.3 主机选型及技术条件方案设想，需考虑全厂对外供汽 200 吨/小时。

2.4 厂用电率优化达国内先进值的专项方案设想。

2.5 超低排放技术方案设想，并考虑近零排放方案及投资估算，对超低排放技术方案与近零排放方案进行比选。

2.6 全厂废水零排放优化方案设想。

2.7 水资源综合利用优化方案设想。

2.8 厂内电气系统的专项优化方案设想。

2.9 主厂房结构选型及抗震设计优化方案设想。

3. 配合完成的专项报告有或已取得的报告可研修编满足批复的专项报告：

3.1 环境保护影响评价报告。

3.2 社会影响评价报告。

3.3 水资源论证报告。

3.4 地震安全性评价工作报告。

3.5 土地报批。

3.6 可持续发展报告。

3.7 大件运输报告。

3.8 地质灾害危险性评估报告。

3.9 水土保持方案报告。

3.10 劳动安全及职业病防治预评价报告。

3.11 节能评估报告书。

3.12 接入系统报告。

3.13 环评报告。

3.14 铁路专用线报告。

3.15 其他另行委托需要配合完成的报告。

3.16 其他需要配合发包方完成的工作。

（二）可行性研究报告修编内容

（1）总论

项目背景

投资方及项目单位概况

项目概况

研究范围与分工

工作过程及工作组织

主要结论、存在的问题和建议

（2）电力系统

国民经济和社会发展概况

能源资源概况

电力系统概况

电力市场需求分析

电力电量及调峰平衡分析

项目建设的必要性

接入系统方案

主接线要求

（3）热（冷）负荷分析

供热（冷）现状及存在的问题

热（冷）负荷分析

供热（冷）设计参数的确定

联合调度运行方式

配套供热（冷）管网建设

（4）燃料来源

燃料来源

燃料品质

燃料消耗量

焦炉煤气

其他燃料需求及来源（市政污泥等）

（5）厂址条件

厂址概述

交通运输（煤、灰可能的公路、铁路运输）

水文及气象

水源

贮灰场

地震、地质及岩土工程

厂址比较及推荐意见

（6）工程方案设想

全厂总体规划及厂区总平面（竖向）布置

装机方案

主设备主要技术条件

热力系统

燃烧输送系统

除尘除灰渣系统

烟气脱硫系统

烟气脱硝系统

燃料输送（含预破碎、煤泥输送）系统

电气系统

化学水处理系统

仪表与控制系统、信息系统

主厂房布置

建筑结构

供排水系统及冷却设施

贮灰场

消防

供暖通风及空调系统

（7）环境保护与水土保持

自然环境和社会环境概况

大气污染防治

生活污水和工业废水、含煤废水处理

固体废弃物处理

噪声污染防治

煤场扬尘防治

环境监测

水土保持及措施

环境保护与水土保持投资估算

小结

（8）资源综合利用

生产过程产生的固废：灰渣、脱硫石膏、脱硝催化剂（如有）
等；

煤泥

煤矸石

污泥（市政污泥等）

其他（秸秆等）

小结

（9）劳动安全与职业卫生

工作概况

厂址周边危险因素和自然灾害

生产过程可能产生的危害因素

劳动安全与职业卫生防护措施

小结

（10）资源利用

项目所在地能源资源利用概况

土地资源利用

水资源利用

其他资源利用

小结

（11）节能分析

项目能源消耗概况

节能降耗措施

节能分析及结论

（12）抗灾能力评价

地质灾害

洪水

风灾

其他

小结

（13）人力资源配置

（14） 项目实施的条件和建设进度及工期

项目实施条件

施工组织构想

项目实施轮廓进度

（15）投资估算、融资方案及财务分析

投资估算

资金来源及融资方案

财务分析

（16） 经济与社会影响分析

经济影响分析

社会影响分析

小结

（17）风险分析

市场风险分析

技术风险分析

工程风险分析

资金风险分析

政策风险分析

外部协作风险分析

风险评估及应对措施和建议

(18) 结论与建议

主要结论、存在的问题和建议

主要技术经济指标

(19) 可行性研究报告应具有下列附图：

厂址总体规划图(1：50000)；

电力系统现状地理接线图；

项目所在地区电力系统现状地理接线图；

推荐方案的设计水平年电力系统地理接线图；

各厂址总体规划图（1：10000 或 1: 25000）；

厂区总平面规划布置图(1：2000)；

厂区竖向规划布置图(1：2000)；

原则性热力系统图；

原则性燃烧系统图；

原则性除灰渣系统图；

原则性运煤系统工艺流程图；

原则性煤泥系统工艺流程图；

原则性锅炉补给水及热网补给水处理系统图；

原则性凝结水精处理系统图；

原则性生活污水、工业废水、含煤废水、脱硫废水处理系统图；

原则性电气主接线图；

原则性高压厂用电接线图；

全厂自动化系统规划图；
水工建筑物总布置图；
供水系统图；
全厂水量平衡图；
取水建筑物平剖面图；
排水建筑物平剖面图；
地下水源地开采布置图（如有）；
贮灰场平面布置图（1：2000 或 1：5000）；
贮灰场围堤纵横剖面图；
主厂房平面布置图；
主厂房横剖面图；
脱硫设施平面规划布置图；
原则性脱硫工艺系统图；
脱硝设施规划布置图；
原则性脱硝工艺系统图；
原则性厂区热网系统图；
年热（冷）负荷曲线图；
施工组织设计总布置图；
其他必要的方案布置图。

（20）可研报告审查所需的图纸、资料份数暂按以下数量提供：

- 1.内审要求提供各 20 份，可编辑电子版 2 份。
- 2.可研设计文件送审稿 30 份，简写本 50 份，提供可编辑电子版 2 套。
- 3.可研设计收口文件 10 份，提供可编辑电子版 2 套。

- 4.可研设计文件终稿 20 份，提供可编辑电子版 2 套。
- 6.其他成果文件 5 份，提供可编辑电子版 2 套。

四、投标人需要自备的工作条件

- 1.自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等。
- 2.自备的办公设备：如电脑、投影、打印机、复印机、照相机等
- 3.自备的交通工具：如出行车辆等
- 4.自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等
- 5.自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等
- 6.自备的检测、测量、试验仪器工具等：
- 7.自备的试验用房、样品用房等：
- 8.完成工项目的其他项目。

附件 1 差异表

技术偏差表

序号	招标文件章节号	招标文件要求	偏差描述	偏差原因	备注
1					
2					

注意事项：如投标人对招标文件有改动，需全部反映在偏差表中，未提出偏差的则视为完全响应招标文件要求。

第三章 报价文件相关要求

1 报价要求

1.1 最终报价应包含为完成本项目所有费用，其中包括不限于会议费、人工、路费、住宿费、勘察、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定、项目实施过程中包含的所有风险和责任及其它所有费用。报价单位不得以任何理由予以重复报价。

1.2 本项目各报价单位应根据实际情况结合市场行情进行竞争性报价。

1.3 本项目费用为**固定总价**包干方式，询价人及评估对象不再另行支付其他费用，也不因项目服务期限的变化而改变。

1.4 报价文件中的总报价为报价单位在报价文件中提出的各项支付金额的总和。若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准，并对数字作相应的修正。若报价函中的总价与报价明细表中的总价有差异时，取较低价格作为报价单位的最终报价。

1.5 本项目报价全部采用人民币进行报价。

2 报价文件的组成

2.1 报价函、授权委托书、偏离表、供应商廉洁承诺书（具体格式要求见第五章）

2.2 报价单位资质要求中的证明材料（盖章），一般包含：营业

执照，资质证明，业绩要求（合同复印件一般包含封皮、主要内容、签署页等内容）等。

2.3 其他报价单位认为有必要提供的资质材料。

3 程序

3.1 首先进行报价单位资格审查，凡不符合本询价文件要求的，或有重要缺项的，将其按作废处理。

3.2 本次询价如所有报价单位的报价均严重偏离市场行情时，评审小组有权决定本次询价失败。

3.3 评审方法采用经评审的最低价法，在各报价单位技术、商务因素均满足项目要求的情况下按报价的高低进行排序。

3.4 询价结束，询价人将以中标通知书方式通知报价单位。

第四章 合同

中煤永城能源开发有限公司中煤永城 2×1000MW 机组项目工程

可行性研究深度修编技术服务合同

为明确甲乙双方的权利与义务，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。

1 定义

1.1 甲方：_____。

1.2 乙方：_____。

1.3 双方：甲方和乙方合称双方。

1.4 项目：中煤永城 2×1000MW 机组项目

1.5 合同：指甲乙双方签署的本文件，包括合同的附件。

1.6 评审：指乙方提交的技术服务成果经专家会议审查，出具评审意见的活动。

1.7 验收：指根据合同约定的技术服务质量标准，对乙方提交的技术服务成果进行审查、检验、评估或评审，并做出相应的结论的活动。

1.8 合同总价：指根据合同规定乙方在正确地、完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的费用，包括人工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。

1.9 日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指 24 小时；

“周”是指 7 天。

1.10 元：指合同中作为货币单位的人民币元。

2 技术服务的内容、质量标准

2.1 技术服务的内容：

深度修编中煤永城能源开发有限公司中煤永城 2×1000MW 机组项目工程项目可行性研究报告。【详见招标文件技术规范书】。

2.2 本合同技术服务执行以下质量标准：

2.2.1 乙方编制的可行性研究报告通过专家评审论证。

2.2.2 技术服务应同时符合本合同约定的质量标准、国家及行业标准；以上标准不一致的以最严格、最保守、最高规格的标准的规定为准。

3 技术服务成果交付时间

3.1 自合同协议书签订后，15 日历天内向业主提交深度修编的可行性研究报告初稿、地质勘察报告、主机选型及主要技术条件专题报告、三大主机招标技术规范书、水文气象资料报告、地形图、主机冷却方式专题报告；

删除[安]: 4

删除[安]: 项目建议书、

3.2 在通过业主组织的专家评审后 15 日历天内完成修改提交可行性研究报告送审稿；

3.3 在通过行政主管部门的评估审查后 15 日历天内提交最终成果文件（可行性研究报告审定稿）；

3.4 各专题报告按业主或主管部门委托的评审专家意见及时修改完善，计入编制期限且不超可行性研究编制合同工期；

3.5 协助业主办理相关审批手续的时间不计入编制期限。

4 甲方向乙方提供的技术文件

4.1 满足项目申报的原则性支持性文件；

4.2 其他已有的技术资料。

5 技术服务成果的验收：

5.1 根据评审结论对中煤永城能源开发有限公司中煤永城 2×1000MW 机组项目工程项目可行性研究报告进行必要修改或补充，通过专家论证评审。

6 合同总价及支付方式

6.1 合同总价：_____元（大写：_____万元整）。其中
合同不含税金额_____元（大写：_____万元整）。税额_____元（大写：_____万元整）。乙方提供税率 6%的增值税专用发票，删除[安]：。

6.2 支付方式

8. 合同签订后，合同签订后，出具可研最终版，付款 50%，可研通过第三方审查后付款付款 50%。（成交方向询价人提交增值税专用发票后 20 个工作日内付款）

（每笔款项支付前，乙方向甲方提供等额增值税专用发票，甲方在收到相关票据 20 个工作日内付款）。

合同执行期间，如遇到国家税率调整，按照不含税价格不变计算税金，并调整合同含税金额。如中煤永城公司不具备付款条件，由上级公司中煤电力有限公司进行代付。

7 知识产权

甲乙双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

8 保密

8.1 保密内容及要求：乙方保证对在本合同谈判、签订及履行过程中获悉的属于甲方或其关联公司的且无法从公开渠道获得的文件及资料（包括本合同、技术文件、设计图纸、商业秘密、经营信息、技术服务成果等）予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

8.2 保密期间：至该等保密内容可以通过公开渠道获取为止。

9 转包、分包、转让

9.1 合同约定的技术服务内容，应当由乙方独立完成，未经甲方的书面同意，乙方不得将合同约定的技术服务内容转包或分包给任何第三方。

9.2 乙方不得将合同转让给任何第三方。

9.3 甲方有权将合同或其在合同中的任一或所有权利转让给甲方成立的关联公司。

10 违约责任

10.1 甲方的违约责任

10.1.1 甲方未按合同约定，延期提交技术支持文件的，乙方提交相应技术服务成果的时间顺延。

10.2 乙方的违约责任

10.2.1 乙方逾期交付技术服务成果 20 天以上，甲方有权单方解除合同。

10.2.2 乙方违反合同第 9 条的约定，未经甲方同意将技术服务转包或分包给任何第三方，甲方有权解除合同。

10.2.3 未经甲方允许，乙方向任何第三方泄露合同约定的保密内容，则乙方应向甲方支付合同总价的 20%作为惩罚性违约金，违约

删除[安]: 10.1.2 甲方违反合同约定逾期支付合同价款，应向乙方支付按应付未付合同价款的银行同期一年期存款基准利率计算的利息作为违约金。

金不足弥补甲方因此遭受的损失，甲方有权另行追偿。

10.2.4 乙方违反合同 7 条约定的知识产权保证义务，甲方有权选择：

10.2.4.1 要求乙方提交符合合同要求的替代成果，但同时不免除乙方逾期交付技术服务成果的违约责任；

10.2.4.2 解除合同。

10.2.5 乙方未能按照本合同的约定履行相关义务导致合同解除的，乙方应当返还甲方已支付的合同价款，并另行向甲方支付合同总价的 20% 作为惩罚性违约金。

10.2.6 因技术服务成果的缺陷造成甲方损失的，乙方除负责采取补救措施外，还应免收或返还缺陷部分技术服务成果所对应的合同价款，并赔偿由此给甲方造成的损失。

11 联系人

11.1 双方确定，在合同有效期内：

甲方指定_____（电话：_____）为甲方联系人；

乙方指定_____（电话：_____）为乙方联系人。

11.2 联系人承担以下责任：

11.2.1 沟通技术服务进度；

11.2.2 提交及接收技术文件和技术服务成果。

11.3 一方变更联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。一方未及时通知另一方上述变更，给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

12 不可抗力

12.1 不可抗力指火灾、地震、洪水、暴乱、战争等不能预见、

不能克服、无法避免的客观情况。

12.2 因不可抗力原因造成合同一方无法履行合同的，根据不可抗力的影响，遭受不可抗力的一方全部或部分免责。

12.3 遭受不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后尽快通知对方，并于事件发生后 10 天内，以书面形式向对方提交有关政府就该不可抗力的发生出具的证明文件。

13 合同的变更

13.1 合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，甲方可以向乙方提出变更合同的请求，乙方应当在 7 天内书面答复；逾期未予答复的，视为同意：

13.1.1 国家政策发生变化；

13.1.2 项目发生原则性变化。

14 争议解决

14.1 双方因履行合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院起诉。

15 其他

15.1 合同在执行过程中出现的未尽事宜，协商解决，并签订补充协议。

15.2 合同签订、履行过程中所涉及的所有文件均应采用书面形式，若书面文件内容涉及变更、调整、补充、确认本合同内容，则该书面文件在盖章并经法定代表人或其授权人签字后生效。

15.3 合同自双方盖章或由法定代表人或其授权人签字之日起生效。

15.4 合同一式捌份，正本贰份，副本陆份，若正本与副本不一

致的，以正本为准；双方各持有正本壹份、副本叁份。

- 附件：1. 《技术规范书》
2. 《供需双方廉洁互保协议》

（以下无正文）

甲方：	乙方：
(盖章)	(盖章)

法定代表（或授权代表）：	法定代表（或授权代表）：
--------------	--------------

地址：	地址：
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：
税号：	税号：
联系人：	联系人：
电话：	电话：

签订时间：	年	月	日	签订时间：	年	月	日
-------	---	---	---	-------	---	---	---

附件

供需双方廉洁互保协议

需方：_____（以下简称甲方）

供方：_____（以下简称乙方）

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条 甲乙双方共同的权利和义务

1. 严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2. 双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和对方利益。

3. 发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4. 对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5. 未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6. 双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条 甲方的廉洁责任

1. 甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2. 甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3. 甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4. 甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条 乙方的廉洁责任

1. 乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2. 乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3. 乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4. 乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5. 乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6. 乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7. 乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8. 其它违反廉洁规定的行为。

第四条 甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条 乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下相应措施：

1. 情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。

2. 导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额 50%的违约金，列入永久禁入中煤市场黑名单。

3. 给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入永久禁入中煤市场黑名单。

第六条 本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同履行期一致。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

授权代表：（签字）

授权代表：（签字）

地址：

地址：

电话：

电话：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第五章 报价文件相关格式

1. 封皮：

中煤永城能源开发有限公司

中煤永城 2×1000MW 高效超超临界机组项
目可行性研究深度深度修编

报价文件

报 价 单 位
法 定 代 表 人
或 委 托 代 理 人
报 价 日 期

(公章)

(签字)

2. 报价函

报价函

中煤永城能源开发有限公司:

根据已收到的中煤永城2×1000MW 高效超超临界机组项目可行性研究深度修编的询价通知，我公司在充分阅读、理解询价函的基础上，结合我公司多年工作经验和自身实力，我们承诺对贵方询价函已经完全掌握，不存在报价中未考虑的因素，所有风险我公司均在报价中充分考虑，因此我方接受询价函中的所有条款，我方愿以人民币：（大写）的总价，承包询价函范围内的所有工作，在费用结算时不再另行增加费用。

1、如果我方成交，我们保证按上述报价、交货期等要求完成询价通知规定的全部项目，提交优质的服务。

2、我们确认已全面熟悉理解并接受询价通知的全部内容和要求，并承担应予考虑的相应风险。

3、报价金额：_____元（大写：_____元）。

4、与本次报价有关的一切正式往来通讯请联系以下人员：

联系人：_____ 电话：_____

报 价 单 位

（公章）

法 定 代 表 人
或 委 托 代 理 人

（签字）

报 价 日 期

3. 授权委托书

授权委托书

本授权委托书申明：我_____（姓名）系_____(报价单位名称)的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中煤永城 2×1000MW 高效超超临界机组项目可行性研究深度修编的采购活动。代理人在报价全过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____性别：_____年龄：_____

单 位：_____部门：_____职务：_____

报 价 单 位 (公章)

法 定 代 表 人 (签字)
或 委 托 代 理 人

报 价 日 期

(法定代表人身份证复印件粘贴处)

(代理人身份证复印件粘贴处)

4. 偏离表

偏离表

项目名称：中煤永城 2×1000MW 高效超超临界机组项目可行性研究
深度修编

序号	询价文件要求	报价文件要求	偏离情况	说明
1				
2				
3				
4				
5				

注：报价人应在报价文件中详细列出参与报价项目的技术性能和主要技术参数，如报价单位递交的商务报价及技术规格书中与询价通知的要求有不同，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价单位接受询价文件的所有要求。

5. 供应商廉洁承诺书

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）_____

授权代表：（签字）_____

地址：_____

电话：_____

年 月 日

6. 资质证明材料

7. 服务方案

8. 其他