


饮用水过滤装置技术规范书

矿山救护中队：



2018.10.17

饮用水过滤装置技术规范书

一、供货范围：

规格型号/需求单位	矿山救护中队		
饮用水过滤装置 (每台过滤装置另备1组原装滤芯, 每组3个, 共计3组)	3套		

二、使用环境：

救护队办公区域、生活区域的生活饮用水。

三、执行标准：

按照国家行业相关标准

四、技术资料：

(一) 技术参数：

额定净水流量：6L/h, 额定总净水量：2000L, 工作压力：0.28-0.6Mpa, 净水机水效等级为 $\geq 55\%$, 总硬度去除率 $\geq 90\%$, 溶解性总固体去除率 $\geq 85\%$ 。

(二)、功能需求

具备去除异味、去除铅等重金属、去除三氯甲烷等挥发性有机物, 去除沉淀悬浮物, 采用RO反渗透技术深度净化, 过滤精度高达0.0001微米级别, 第一级采用GAC颗粒活性炭, 第二级采用大通量低压膜技术, 第三级采用CTO压缩活性炭滤芯, 配备储水容器。

五、包装运输及存放：

设备需采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及其它防止损坏的必要保护措施对合同设备进行妥善包装, 有效保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长



途运输并适宜保管。

设备每个独立包装箱内附装箱清单、说明书、产品检验合格证及出厂验收报告等资料。

六、质量保证和售后服务：

1. 质量保证

按国家和行业相关标准进行制造和检验，设备的质量保证期应为 12 个月，时间应从设备到货验收计算起。在质保期内，由于产品制造质量出现的问题，供货方负责无偿提供技术服务和配件，质保期满后，供货方为该产品提供终身技术服务，并确保备品、配件及时提供。

2. 技术服务

供货方免费为采购方安装设备和培训操作维护人员，要求能保证购买方能掌握设备的基本知识、熟练操作及日常维护保养。

