

关家崖煤矿 6 月份地材技术参数要求

1.石子是按直径(粒径)来确定石子的种类及规格,石子(碎石)规格为 2mm- 5mm、石子(中石)规格为 10mm- 30mm。

2.红砖是以长宽高来确定规格,红砖规格为 240mm* 115mm*53mm。

3.加气混凝土砌砖是以长宽高来确定规格,加砌砖规格为 200*250*600mm,含粉煤灰:(JG/T409-200)烧失量 $\leq 7\%$, $SiO_2 \geq 81.245$ 。 $Al_2O_3 \geq 9.04$, 细度 $\leq 15\%$ $Fe_2O_3 \leq 0.77\%$, $MgO \leq 0.39\%$ $SO_3 \leq 0.012\%$, $K_2O \leq 4.81\%$ $Na_2O \leq 0.82\%$, $CaO \leq 0.9\%$ 。生石灰:(JG/T621-1996) $CaO \geq 75$, $MgO < 6\%$ 消解温度不小于 $75^\circ C$, 消解速度 10min,细度控制在 4900 孔筛筛余量 15%左右。

4.黄沙是经过清水清洗,无泥土,颗粒粒径为 2mm- 3mm。

5. 42.5#水泥要求水泥的强度为 42.5MPa,参照国标 42.5#水泥的相关要求指标数值。

石子、黄沙单位为立方,计重方式为过磅数值参照理论数据折算与测量方相结合取中间数值。红砖、蒸压加气混凝土砌砖单位为块,水泥要求吕梁本地知名品牌如桃园水泥或华润水泥,其他品牌水泥不要,水泥从出厂至送到矿上,不能超过 1 个月的生产日期,所有地材投标价格包含产品出厂价、运杂费、发票税费、装卸费等相关费用。

山西兴县华润联盛关家崖煤业有限公司

二〇二三年六月二十七日

王连明
2023.6.27

