

郑州煤电股份有限公司  
一、检验名称  
平面高压预防性试验检测检验  
二、检测检验项目

高压预防性试验检测检验技术要求

35KV 变电站电气设备高压预防性试验 1 项、平面变电所高压预防性试验 1 项、北风井电气设备高压预防性试验 1 项、35KV 观煤架空线路维护检验 2 条

三、执行标准：

DL/T 1476-2015 《电力安全工器具预防性试验规范》

2022 版《煤矿安全规程》

如有最新标准按照最新标准执行

四、检验要求

- 1、河南省以内的有专业资质的检测检验机构。
- 2、依据 DL/T 1476-2015 《电力安全工器具预防性试验规范》、2022 版《煤矿安全规程》对平面高压预防性试验及线路维护检测检验的所有项目进行检测。
- 3、架空线路维护时要更换 4 组避雷器。

五、其他要求

检验后 5 天内检验方将检验报告邮寄至被检方。

王兴伟 王群群