

路灯维修技术要求

一、维修施工地点：新登煤业厂区

二、标准依据

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012

三、维修内容及技术参数

序号	路灯名称/参数	维修数量	维修内容及技术参数
1	7字型庭院灯（4.5米）	15	更换两侧蓝色灯带（10米），更换主光源（30W，白光）
2	太阳灯一体化庭院灯（4米）	5	整体更换及安装，路灯参数：30W 白光，材质为铝材，内置太阳能控制器，电池容量及光伏板根据功率适配
3	太阳能一体化灯头（墙壁装）	10	100W，电池容量及光伏板根据功率适配，内置太阳能控制器
4	庭院灯（3米）	13	更换线路（100米），更换光源（30W，暖光）
5	草坪灯	50	拆除更换原有线路（400米）及控制开关，更换草坪灯（led 防水投光灯），灯参数：18W，各色颜色搭配。

四、其它要求

- 1、可现场踏勘了解现用路灯情况及维修情况（自行组织）
- 2、维修工期要求：15日（历）天。
- 3、太阳灯路灯电池容量要求可满足连续7~10天供电（每天10小时）
- 4、维修更换部件因质量问题免费更换。



赵阳昆