

公司自动消防设施维护保养技术要求

本技术协议所称的“公司自动消防设施”维护保养包括：
公司3号楼自动灭火系统和公司办公楼一楼机房自动气体灭火系统两项。

1、自动消防设施维保公司必须是在中华人民共和国境内注册的独立企业法人，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供‘三证合一’的有效证明。

2、自动消防设施维保公司必须通过“社会消防技术服务信息系统”网站（www.shhxf119.com）登记消防技术服务机构信息，且登记类型应包含“消防设施维护保养检测”，且需提供上述信息公示情况截图打印并加盖公章。

3、自动消防设施维保公司需提供本公司最近三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为（书面承诺格式自拟，需加盖企业公章）的书面证明材料；

4、本维保项目的响应单位需提供近3年内在其它单位开展自动消防设施维保项目的业绩合同。

5、所有的维保工作必须严格按照《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007及《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007等内容执行。

6、所有与维保工作有关的检测试验仪器、机械、工器具均由维保公司自带，所有与维保工作有关的辅助材料均由维保公司提供。维保公司在维保过程中严格遵守公司各项规



章制度和安全管理规范，遵守公司对外包企业的要求，并郑重承诺从事维保的人员在公司的任何所作所为均由维保公司承担相应的法律责任。维护人员凡发生任何违反安全操作规程所造成的事故，均由维保公司承担责任。

7、维保公司的维护工作人员接到电话后，在 5 小时内到达现场，并专设 1 名工程师进行跟踪服务。

8、维保公司需按计划对公司自动消防设施进行检查、维保，并出具维保报告。

9、如遇公司自动消防设施发生调整变化时，免费帮助公司进行系统调整维修，如遇重大事件、重要节假日将根据公司的要求增加巡查次数。

中煤河南新能开发有限公司

二〇二四年一月六日



公司印章