

空调技术参数附件

一、供货范围

需求单位	国强煤业
数量	1台

二、产品质量

- 设计和制造应遵守最新版的国家或行业相关标准和规范。
- 应有完善的质量保证体系，出具质量保证体系认证文件。

三、技术要求

额定电压	380V
额定频率	50Hz
制冷面积	45-70m ²
制冷量	不小于 12KW
制冷功率	不小于 4KW
制热量	不小于 14KW
制热功率	不小于 4KW
匹数	5匹
循环风量	≥2000m ³ /h
控制方式	无线/遥控
清洁方式	自动
能效等级	2级及以下变频空调
调节方式	智能变频

四、基本要求

- 立式机型
- 噪声和振动：安装后的空调器不产生异常噪声和震动，噪声不大于 60db。
- 冷凝水排除：空调器冷凝水的排放要安装专用管路。
- 制冷剂：空调器所用的制冷剂符合国家相关标准要求，安装时要对空调器加注制冷剂按照标准和产品说明书的要求进行，并按规定进行制冷剂泄漏检验。

五、质保及售后服务

- 设备到货后，中标方负责含所有辅材安装调试。
- 提供合格证、文档资料等有关文件。
- 产品质保期为到货验收合格后 18 个月或设备运行满 12 个月，如质保期内，非人为因素，产品出现质量问题，无条件退货换货。压缩机及关键零部件包修 6 年，全国联保。
- 设备出现故障时 24 小时内响应，并上门解决问题。

刘成新  宋林 