

矿井水文监测系统维护技术服务要求

根据国家矿山安全监察局《防范遏制煤矿水害事故若干措施的通知》(矿安[2023]22号),我单位需委托相关单位对矿井在用 KJ402 水文监测系统进行正常维护。主要技术要求:

1.补充地面水文监测系统分站 1 套,矿区降雨量观测分站 1 套,补充设备需与矿井在用 KJ402 水文监测系统兼容。

2.地面分站通过 GSM 无线通讯方式,连续或定时自动记录水文孔内水位(水压)、水温的变化情况,并利用 GSM 无线通讯模块将所测数据传送至主控站进行数据处理。

3.对矿井水文监测系统软件进行维护,确保各项参数符合《关于印发煤矿冲击地压水害防治及重大设备感知数据接入细则(试行)的通知》的相关要求,并能正常联网运行。按矿方要求开放数据接口,免费向矿方指定的信息化平台提供对接服务。

4.对技术服务单位要求:

(1) 报价人必须具备独立的法人资格。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段报名报价。

(2) 经营状况良好,没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、企业信息异常、冻结及破产状态,在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。


(3) 报名单位为生产企业,涉证物资需提供证明文件如生产许可证、防爆证、煤安证等;授权经销商需提供生产企业授权经销、代理证明文件;贸易公司必须符合各单位实际经营范围,不得越范围报



名报价，并提供设备生产企业授权书。

中煤河南新能开发有限公司

2023年4月10日



扫描全能王 创建