

机电设备分厂排烟除尘设备 滤芯及管道烟尘、油污清理技术要求

一、维修内容：

我分厂共有各型排烟除尘设备 12 台，管道长度 75 米左右，因长期使用，设备滤筒、滤芯及管道内烟尘、油污沉积较多，难以达到环保要求，所以每 6 个月需对滤筒、滤芯和管道进行一次彻底的清理，才能达到环保要求的标准。

二、维修要求：

- 1、作业前按要求办理好有限空间及高空作业的相关手续，并持证上岗，高空作业需有安全监护人员现场监护；
- 2、作业时必须做好安全防护措施方可施工；
- 3、滤筒清理烟尘时必须在符合环保要求的空间内进行；
- 4、滤芯油污的清理：将后盖打开取出滤芯放入清洗池内进行清洗，清洗干净后沥干，再将码放滤芯的框架和内壁清洗干净，擦干后将滤芯重新装入，发现损坏的进行更换（备件由我方提供）。
- 5、管道内油污的清洗：将管道从连接处拆开并做标记，注意不要损坏连接处的密封胶垫，分别对每一节管道进行清洗，清洗干净后擦干，按标记进行组装，管道连接处必须放密封胶垫，胶垫如有损坏要进行更换（胶垫由清洗方自备）。
- 6、滤芯和管道清理出的油污、杂物、废清洗液由清洗方按环保要求进行统一处理。